



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ ขม ๘๐๙๐๑/๑๒๑

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
(รอบที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดการใช้พลังงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานในหน่วยงาน ผ่านระบบ e - report (www.e-report-energy.go.th) ซึ่งได้พบข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๑,๓๑๕,๖๐๐ บาท แยกเป็นงบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมัน ๙๖๐,๖๐๐ บาท


๒. ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

ในรอบที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๑๙,๒๐๒.๙๒ หน่วย(kwh) ค่ามาตรฐาน ๓๙,๕๔๓.๗๔ หน่วย(kwh) ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๕๘.๕๗ ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน ๙๗,๘๘๑.๔๔ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	11,917.90	11,406.78	11,320.30	10,602.23	11,464.24	10,968.15	12,330.58	12,453.85	13,024.17	14,065.72		
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	7,303.15	6,825.41	5,363.21	4,764.20	4,561.17	4,260.65	5,047.36	5,950.48	6,599.53	6,659.91		

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๒.๒ การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ในรอบที่ รอบที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

๒.๑ น้ำมันเบนซิน จำนวน ๐.๐๐ ลิตร

๒.๒ แก๊สโซฮอล จำนวน ๑๗๑ ลิตร

๒.๓ น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๕,๓๖๘ ลิตร

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง จำนวน ๕,๕๓๙ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๙,๗๐๑.๘๕ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ ๕๗.๑๐ ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน ๑๕๗,๙๗๒.๕๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	3,203.09	3,203.09	3,192.80	3,182.51	3,213.37	3,223.66	3,223.66	3,233.95	3,233.95	3,233.95		
น้ำมันที่ใช้จริง	2,114.80	1,404.65	1,469.85	2,156.28	1,380.00	1,692.55	2,311.00	1,677.30	1,555.05	2,021.15		

กราฟแสดงการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เพื่อให้การดำเนินงานการลดพลังงานภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นตัวอย่างให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการลดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนิน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรให้ทุกคน ร่วมกันลดการใช้ (ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ๑๐๐% ลงมาเป็น ๘๐%)

(นางสาวรวิญญา เปาริบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

.....
.....



(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

.....
.....



(นายการุณ รัตนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Chingmai-sdo-72
หน่วยงาน : อมต. มอนปิ่น

ออกจากระบบ

[ข้อมูลหน่วยงาน](#) | [ค้นหา](#) | [การใช้พลังงาน](#) | [รูปแบบการใช้พลังงาน](#) | [หน่วยงานภายใต้การบริการ](#) | [ส่งข้อมูลสมบูรณ์](#) | [ติดต่อเจ้าหน้าที่](#) | [ดัชนีการใช้พลังงาน](#)

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾ ไตรมาสที่ : 3 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อหน่วยงาน อมต. มอนปิ่น

จังหวัด เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน อรุณี เประนาค

สถานที่ติดต่อ 199 หมู่ 3 ตำบลมอนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ 053886366

โทรสาร 053886366 ต่อ 25

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซลีน (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2564	5950.48	30482.10		27	1740		48687.40
พฤษภาคม / 2564	6599.53	33543.06		97	1545		46613.90
มิถุนายน / 2564	6659.91	33856.28		47	2083		62671.20
รวมไตรมาส	19,209.92	97,881.44	0.00	171.00	5,368.00	0.00	157,972.50

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPD All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chingmai-sdo-72

หน่วยงาน : อบต. ม่อนปิน

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้บริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. ม่อนปิน

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 91000000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 355000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 960600.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	125.00	125.00	124.00	123.00	126.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00	2451.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	1104.00	1125.00	1200.00	1650.00	2250.00	1230.00	1220.00	1324.00	1196.00	2085.00	1210.00	3322.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	151.00	142.00	137.00	161.00	168.00	139.00	128.00	118.00	126.00	130.00	129.00	165.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ้ะยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	11,917.90	11,406.78	11,320.30	10,602.23	11,464.24	10,968.15	12,330.58	12,453.85	13,024.17	14,065.72	12,191.34	16,357.18
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	7,303.15	6,825.41	5,363.21	4,764.20	4,561.17	4,260.65	5,047.36	5,950.48	6,599.53	6,659.91	6,885.02	6,885.02

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	3,203.09	3,203.09	3,192.80	3,182.51	3,213.37	3,223.66	3,223.66	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95	3,233.95
น้ำมันที่ใช้จริง	2,114.80	1,404.65	1,469.85	2,156.28	1,380.00	1,692.55	2,311.00	1,677.30	1,555.05	2,021.15	2,749.85	1,685.40